

Kidde Brasil Ltda.
Rua Parsch, 755
Distrito Industrial
13280-000
Vinhedo - SP - Brasil
Tel. (+55) (19) 2101-8400 Fax. (+55) (19) 2101-8494



Vinhedo, 20 Agosto de 2009

ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Como já de conhecimento do segmento de proteção contra incêndio, em especial dos que trabalham com o produto EXTINTOR DE INCÊNDIO a antiga Portaria 55 do Inmetro que aprovava o Regulamento de Avaliação da Conformidade para a fabricação ou importação de extintores de incêndio determinou que a partir de 01 de Julho de 2004 todos os extintores fossem fabricados com o NÚMERO DO PROJETO estampado no recipiente para o agente extintor.

No Período compreendido entre 15 de Abril de 2000 até a entrada em vigor da Portaria 55, a Kidde Brasil produziu e comercializou extintores de incêndio com carga de Pó ABC em conformidade com as normas brasileiras vigentes na época bem como em consonância com as Portarias 111 e 237 que precederam a Portaria 55 e não requeriam que o código do projeto estivesse gravado no recipiente para o agente extintor de forma indelével.

Desta forma, em respeito aos consumidores que possuem extintores de incêndio com carga de Pó fabricados pela Kidde Brasil no período compreendido entre Abril de 2000 e Junho de 2004, vimos esclarecer que o tipo de agente extintor contido no recipiente para o Pó pode ser facilmente identificado através da cor do produto, ou seja, AMARELO para o Pó ABC e BRANCO para o Pó BC.

Todavia alertamos que, conforme previsto nos Manuais Técnicos da Kidde Brasil não é permitido a troca do agente extintor, ou seja, o extintor que contém Pó BC deve continuar a ser recarregado com PÓ KIDDE BCK95 enquanto o extintor que contém Pó ABC deve continuar a ser recarregado com PÓ KIDDE ABC55.

Os riscos decorrentes da troca de agentes são: empedramento do agente extintor no interior do recipiente dificultando ou impossibilitando a descarga, aumento da pressão interna no recipiente podendo superar a pressão de prova do projeto e a ocorrência de vazamento pelo indicador de pressão.

Atenciosamente,

Victorio Di Napoli Filho
Gerente da Qualidade P&D
Kidde Brasil Ltda