

# DECLARATION OF PERFORMANCE

No 102.0012 rev.2

1. Unique identification code of the product-type:

Model (type)	Description
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Intended use/es: **Fire safety**

3. Manufacturer: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Authorised representative: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. System/s of AVCP: **1**

6a. Harmonised standard: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Notified body/ies: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008 performed type testing, the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control with continuous surveillance assessment and approval of the factory production control under system 1 and issued a certificate of constancy of performance: 1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Declared performance	Harmonised technical specification: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO <sub>2</sub> ) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

At: **Gdańsk, Poland**, on: **2026-03-31**



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 102.0012 rev.2

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Model	Popis
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Fire safety**

3. Výrobce: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Zplnomocněný zástupce: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Systém/systémy POSV: **1**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008** provedli typovou zkoušku, úvodní inspekci výrobního závodu a inspekci řízení výroby závodu s průběžným dozorovým hodnocením a schválením řízení výroby závodu dle systému 1. Byl vydán certifikát stálosti parametrů: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Parametry	Harmonizovaná technická specifikace: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

V: **Gdańsk, Poland**, dne: **2026-03-31**



# YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 102.0012 rev.2

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Model	Beskrivelse
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Tilsigtet anvendelse: **Fire safety**

3. Fabrikant: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Bemyndiget repræsentant: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen: **1**

6a. Harmoniseret standard: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Notificeret organ/notificerede organer: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008** udførte typeprøvning, den første inspektion af produktionsanlægget og fabrikskontrol med kontinuerlig overvågning og godkendelse af fabriksproduktionskontrol under system 1 og udstedte et certifikat for ydeevne: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, 2026-03-31** den



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 102.0012 rev.2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Modell	Beschreibung
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Verwendungszweck(e): **Fire safety**

3. Hersteller: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Bevollmächtigter: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **1**

6a. Harmonisierte Norm: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Notifizierte Stelle(n): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008** hat die Typprüfung, die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle bei laufender Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 durchgeführt und eine Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit ausgestellt: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, 2026-03-31**



# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 102.0012 rev.2

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Μοντέλο	Περιγραφή
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Fire safety**

3. Κατασκευαστής: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): **1**

6a. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008** πραγματοποίησε τη δοκιμή τύπου και την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής και του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου με συνεχή αξιολόγηση επιτήρησης και έγκριση του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου βάσει του συστήματος 1, και εξέδωσε πιστοποιητικό σταθερότητας απόδοσης: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO <sub>2</sub> ) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, την/στις 2026-03-31**



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no 102.0012 rev.2

1. Código de identificación única del producto tipo:

Modelo	Descripción
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Usos previstos: **Fire safety**

3. Fabricante: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Representante autorizado: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **1**

6a. Norma armonizada: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Organismos notificados: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008** realizó la prueba de tipo, la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción de la fábrica con la evaluación de vigilancia continua y la aprobación del control de producción de la fábrica bajo el sistema 1 y emitió un certificado de constancia de prestaciones: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestación	Especificación técnica armonizada: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

En **Gdańsk, Poland**, el **2026-03-31**



# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 102.0012 rev.2

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Mudel	Kirjeldus
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Kavandatud kasutusala(d): **Fire safety**

3. Tootja: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Volitatud esindaja: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **1**

6a. Ühtlustatud standard: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Teavitatud asutus(ed): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008** korraldas tüübikatsetusi, tootmisettevõtte ja tehase tootmiskontrolli esmast kontrolli koos pideva järelevalve hindamise ja tehase tootmiskontrolli kinnitamisega süsteemi 1 alusel ning väljastas toimivuse püsivuse tunnistuse: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Teavitatud asutus(ed):

Olulised omadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, 2026-03-31**



# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 102.0012 rev.2

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Malli	Kuvaus
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): **Fire safety**

3. Valmistaja: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Valtuutettu edustaja: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **1**

6a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008** suoritti tyyppitestauksen ja tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä on suorittanut tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja evaluointia järjestelmän 1 mukaisesti ja on myöntänyt sertifikaatin suoritustason pysyvyydestä: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO <sub>2</sub> ) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, 2026-03-31**



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 102.0012 rev.2

1. Code d'identification unique du produit type:

Modèle	Description
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Usage(s) prévu(s): **Fire safety**

3. Fabricant: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Mandataire: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **1**

6a. Norme harmonisée: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Organisme(s) notifié(s): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, a effectué un essai de type, a mené une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine avec surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine dans le cadre du système 1, et a délivré un certificat de constance des performances: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

À **Gdańsk, Poland**, le **2026-03-31**



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 102.0012 rev.2

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Model	Opis
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Namjena/namjene: **Fire safety**

3. Proizvođač: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Ovlašteni predstavnik: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **1**

6a. Usklađena norma: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, izvršila homologaciju, početni pregled proizvodnog pogona i tvorničku kontrolu proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1, te izdala potvrdu o postojanosti svojstava: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Harmonizirana tehnička specifikacija: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO <sub>2</sub> ) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

U **Gdańsk, Poland**, dana **2026-03-31**



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 102.0012 rev.2

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Modell	Leírás
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Felhasználás célja(i): **Fire safety**

3. Gyártó: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. A meghatalmazott képviselő: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Az AVCP-rendszer(ek): **1**

6a. Harmonizált szabvány: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Bejelentett szerv(ek): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, elvégezte a típusvizsgálatot, a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés kezdeti ellenőrzését folyamatos felügyeleti értékeléssel és az üzemi gyártásellenőrzés jóváhagyásával az 1. rendszer szerint, és kiállította a teljesítményállandósági tanúsítványt: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24


A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, helységben 2026-03-31 -án/én**



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 102.0012 rev.2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Modello	Descrizione
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Usi previsti: **Fire safety**

3. Fabbricante: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Mandatario: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Sistemi di VVCP: **1**

6a. Norma armonizzata: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Organismi notificati: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, ha eseguito un test di conformità, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, con una valutazione di sorveglianza continua e approvazione del controllo di produzione in fabbrica nel sistema 1 e ha rilasciato un certificato di costanza della prestazione: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Caratteristica tecnica armonizzata: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

In **Gdańsk, Poland**, addì **2026-03-31**



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 102.0012 rev.2

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Modelis	Apibūdinimas
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Naudojimo paskirtis (-ys): **Fire safety**

3. Gamintojas: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Įgaliotasis atstovas: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **1**

6a. Darnusis standartas: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, atliko tipo bandymus, pirminį gamybos įmonės patikrinimą ir gamyklos gamybos kontrolę, nuolat stebėdamas ir patvirtindamas gamyklos gamybos kontrolę pagal 1 sistemą ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, 2026-03-31**



# PRESTATIEVERKLARING

Nr. 102.0012 rev.2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Model	Beschrijving
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Beoogd(e) gebruik(en): **Fire safety**

3. Fabrikant: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Gemachtigde: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **1**

6a. Geharmoniseerde norm: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Aangemelde instantie(s): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, heeft typetests, de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd met continue bewakingsbeoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek onder systeem 1 en heeft een certificaat van prestatiebestendigheid afgegeven: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Aangegeven prestatie(s):

Hoofdkenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

Te **Gdańsk, Poland**, op **2026-03-31**



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 102.0012 rev.2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Model (typ)	Opis
2030-DSR	Czujka dymu (1-letnia bateria)
2030-DSR-3	Czujka dymu (3-letnia bateria)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do zastosowania w obiektach budowlanych**

3. Producent: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Upoważniony przedstawiciel: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, przeprowadziła badania typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji z oceną ciągłego nadzoru i zatwierdzeniem zakładowej kontroli produkcji w ramach systemu 1 oraz wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowa charakterystyka	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 14604:2005 + AC:2008
Wymagania ogólne	Spełnia	4
Powtarzalność	Spełnia	5.2
Zależność kierunkowa	Spełnia	5.3
Czułość początkowa	Spełnia	5.4
Ruch powietrza	Spełnia	5.5
Olśnienie	Spełnia	5.6
Suche gorąco	Spełnia	5.7
Zimno (odporność)	Spełnia	5.8
Wilgotne gorąco stałe (odporność)	Spełnia	5.9
Korozja spowodowana działaniem dwutlenku siarki (SO <sub>2</sub> )	Spełnia	5.10
Uderzenie	Spełnia	5.11
Wibracje sinusoidalne (odporność)	Spełnia	5.12
Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość)	Spełnia	5.13
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), badanie odporności	Spełnia	5.14
Czułość pożarowa	Spełnia	5.15
Ostrzeżenie o uszkodzeniu baterii	Spełnia	5.16
Wyjściowy sygnał dźwiękowy	Spełnia	5.17
Trwałość sygnalizatora	Spełnia	5.18
Autonomiczne czujki dymu przystosowane do łączenia ze sobą	Nie dotyczy	5.19
Wyposażenie do wyciszania alarmu (opcjonalne)	Spełnia	5.20
Zmiany napięcia zasilania	Spełnia	5.21
Odwroćenie polaryzacji	Spełnia	5.22
Rezerwowe źródło zasilania	Nie dotyczy	5.23
Bezpieczeństwo elektryczne	Spełnia	5.24

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

w **Gdańsk, Polska**, dnia **2026-03-31**



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o 102.0012 rev.2

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Modelo	Descrição
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Utilização(ões) prevista(s): **Fire safety**

3. Fabricante: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Mandatário: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **1**

6a. Norma harmonizada: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Organismo(s) notificado(s): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, tipo de teste realizado, a inspeção inicial da instalação de fabrico e do controlo de produção da fábrica com avaliação de vigilância contínua e aprovação do controlo de produção da fábrica sob o sistema 1 e emitiu um certificado de consistência de desempenho: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

Em **Gdańsk, Poland**, Em **2026-03-31**



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 102.0012 rev.2

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Model	Opis
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Zamýšľané použitie/použitia: **Fire safety**

3. Výrobca: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Splnomocnený zástupca: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **1**

6a. Harmonizovaná norma: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, vykonal typovú skúšku, vstupnú kontrolu výrobného závodu a vnútropodnikovej kontroly výroby s priebežným dozorným hodnotením a schválením vnútropodnikovej kontroly výroby podľa systému 1 a vydal certifikát stálosti parametrov: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

V **Gdańsk, Poland**, dňa **2026-03-31**



# IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 102.0012 rev.2

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Model	Opis
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Predvidena uporaba: **Fire safety**

3. Proizvajalec: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Pooblaščen zastopnik: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **1**

6a. Harmonizirani standard: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Priglašeni organi: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, izvedena homologacija, začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje s stalnim nadzorom in odobritvijo kontrole proizvodnje v tovarni v okviru sistema 1 ter izdano potrdilo o nespremenljivosti lastnosti: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

V **Gdańsk, Poland**, dne **2026-03-31**



# PRESTANDADECLARATION

Nr 102.0012 rev.2

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Modell	Beskrivning
2030-DSR	1 year Battery Smoke Alarm
2030-DSR3	3 year Battery Smoke Alarm

2. Avsedd användning/avsedda användningar: **Fire safety**

3. Tillverkare: **Walter Kidde Portable Equipment, 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA**

4. Tillverkarens representant: **KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **1**

6a. Harmoniserad standard: **EN 14604:2005 + AC:2008**

Anmält/anmälda organ: **TÜV Rheinland InterCert Kft. - 1008**, har utfört typtestning, den inledande inspektionen av tillverkningsanläggningen och av tillverkningskontrollen med fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av fabriken egen tillverkningskontroll enligt system 1 och utfärdat ett intyg om kontinuitet för produktens prestanda: **1008-CPR-MC 69267823 0001**

7. Angiven prestanda:

Viktiga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation: EN 14604:2005 + AC:2008
General requirements	Pass	4
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Sulphur dioxide (SO2) corrosion	Pass	5.10
Impact	Pass	5.11
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Electromagnetic Compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14
Fire sensitivity	Pass	5.15
Battery fault warning	Pass	5.16
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	N/A	5.19
Alarm silence facility (optional)	Pass	5.20
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	N/A	5.23
Electrical safety	Pass	5.24

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, NL**

**Marcin Ruciński, Residential Fire EMEA Product Compliance Leader**

**Gdańsk, Poland, den 2026-03-31**

